



Utbildning för rörinspektörer

Dokumentation



Dokumentation

- I P122 i under rubriken 3.2.5 finns en del kring dokumentation
- Texten börjar med *”Vilken dokumentation som är aktuell styrs av inspektionens syfte enligt kapitel 2.2. Innan upphandling av inspektionen behöver beställaren tänka igenom vad som är viktigt avseende dokumentationen så att det beskrivs i förfrågningsunderlaget.”*
- Så kommunikation mellan beställaren av inspektionen/erna och rörinspektören skapar ett bättre läge att lämna ”rätt” dokumentation

TV3/TV4 vid beställning

#SVENSKT VATTEN TV-FIL

#VERSION=3.1

#TECKEN=WINDOWS

#TVADM

1;;STB61661;SRB62028;;;;;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;;;;;225;;Betong;;;SPILLVATTEN;;;;;


2;;SRB62028;KNB62915;;;;;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;;;;;225;;Betong;;;KOMBINERAT;;;;;

#PROFILADM

1;;STB61661;SRB62028;;;;;11,11;10,02;;;;;

2;;SRB62028;KNB62915;;;;;10,02;9,18;;;;;

Inför inspektionen



Dokumentation

- Vidare står det under 3.2.5 *"Rapporter och film levereras i digitalt format. Utförda rörinspektioner kan alternativt laddas ned av beställaren via internettjänster men bilder och film komprimeras då, vilket inte ger samma upplösning. "*
- och *"Om inte annat är överenskommet ska alla originaldokument överlämnas till beställaren vid slutfört uppdrag. Inspektionsföretaget ska spara kopior på film, bilder och protokoll i minst två år efter utförandet. Beställaren äger materialet. Inspektioner ska alltid dokumenteras med en inspelad film om inte annat anges."*

Kvalitet dokumentation

- Kvaliteten på dokumentationen beskrivs under rubriken 4.3 och där står bland annat *”Ytterligare komprimering är inte tillåtet. Beställaren ska, utifrån syftet med inspektionen, bestämma vad inspektören ska dokumentera med stillbilder. Det kan till exempel vara observationer med grad 3 och över, utbredda fel eller bilder på servisanslutningar.”*

Dokumentation

- Ett separat inspektionsprotokoll ska upprättas för varje ledningssträcka och för varje servisinspektion. Beställaren ska specificera om inspektionsprotokollet utöver digitalt format även ska levereras i pappersformat.

TV3/TV4 efter inspektion

```
#SVENSKT VATTEN TV-FIL
#VERSION=3.0

#TVADM
1;;SRB62028;KNB62915;KNB62915;;;SVOA;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;Motströms;SV VATTEN P93;2021-05-18;11:08;Bruno D'Abbraccio;;Annan;;1805202111.mp4;;;Normal;Cirkulär;225;;Betong;;;KOMBINERAT;;Torrt;;Ja;;;
2;;STB61661;SRB62028;SRB62028;;;SVOA;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;Motströms;SV VATTEN P93;2021-05-18;11:15;Bruno D'Abbraccio;;Annan;;1805202121.mp4;;;Normal;Cirkulär;225;;Betong;;;SPILLVATTEN;;Torrt;;Ja;;;

#TVDAT
1;0;00:00:02;;;;;;;0;;;1805202111.mp4;;
1;0;00:00:14;;;;;NB;;;;;0;;;
1;0;00:00:19;;;;;BR;BÖJD;;;;;09;;0;
1;1,44;00:00:33;A1;;;;;;;30;;;30%;
1;1,792;00:00:43;;SPR;3;;KOMPL;;;;;12;;30;1805202115_A.JPG;1805202115_B.JPG;;;
1;1,997;00:01:06;;;RP;LAGAT;;;;;12;12;30;1805202116_A.JPG;;;
1;2,531;00:01:23;A2;YTS;1;;;;;12;12;30;
1;6,194;00:01:55;;;AS;PGREN;;;;;03;;30;
1;11,467;00:02:46;;;;;;;20;;;20%;
1;16,488;00:03:18;B1;;;;;;;0;
1;19,703;00:03:52;;;AS;PGREN;;;;;03;;0;
1;20,054;00:04:16;;FOG;2;;LÄFÖR;;;;;12;;0;
1;20,343;00:04:32;;FOG;2;;LÄFÖR;;;;;12;;0;
1;31,73;00:05:47;;;AS;PGREN;;;;;03;;0;
1;49,236;00:07:39;B2;YTS;1;;;;;12;12;0;
1;49,237;00:07:41;;;RB;;;;;0;
1;49,237;00:07:55;;;;;;;0;
2;0;00:00:04;;;;;;;0;;;1805202121.mp4;;
2;0;00:00:11;;;RB;;;;;0;
2;0;00:00:18;A1;YTS;1;;;;;12;12;0;
2;1,493;00:00:35;;;AS;PGREN;;;;;03;;0;
2;21,08;00:02:27;;;AS;PGREN;;;;;03;;0;
2;34,358;00:03:53;;;AS;PGREN;;;;;09;;0;
2;39,96;00:04:51;;;AS;PGREN;;;;;03;;0;
2;53,069;00:06:41;B1;YTS;1;;;;;12;12;0;
2;53,07;00:06:43;;;MF;PLAST;;;;;0;
2;53,071;00:06:44;;;DF;;;;;0;
2;54,436;00:07:17;;;TB;;;;;0;
2;54,511;00:07:55;;;;;;;0;

#PROFILADM
1;;SRB62028;KNB62915;KNB62915;2021-05-18;11:08;Bruno D'Abbraccio;SVOA;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;Inklinometer;;Ledn. start;Lagrat inmätt;10,02;9,18;Ledn. start;Beställaruppgift;;C;;;Ja;;;
2;;STB61661;SRB62028;SRB62028;2021-05-18;11:15;Bruno D'Abbraccio;SVOA;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;Inklinometer;;Ledn. start;Lagrat inmätt;11,11;10,02;Ledn. start;Beställaruppgift;;C;;;Ja;;;

#PROFILDAT
1;1,20;-0,08;9,10;;
1;1,21;-0,08;9,10;;
1;1,24;-0,09;9,09;;
1;1,28;-0,09;9,09;;
1;1,29;-0,09;9,09;;
1;1,32;-0,10;9,08;;
1;1,35;-0,10;9,08;;
1;1,38;-0,10;9,08;;
1;1,40;-0,10;9,08;;
1;1,41;-0,10;9,08;;
1;1,44;-0,11;9,07;;
1;1,46;-0,11;9,07;;
1;1,48;-0,11;9,07;;
```

Bildexempel



Bildexempel

