

Bild 1



Bild 2




Bild 3

Dokumentation

- I P122 i under rubriken 3.2.5 finns en del kring dokumentation
- Texten börjar med *"Vilken dokumentation som är aktuell styrs av inspektionens syfte enligt kapitel 2.2. Innan upphandling av inspektionen behöver beställaren tänka igenom vad som är viktigt avseende dokumentationen så att det beskrivs i förfrågningsunderlaget."*
- Så kommunikation mellan beställaren av inspektionen/erna och rörinspektören skapar ett bättre läge att lämna "rätt" dokumentation



Bild 4

TV3/TV4 vid beställning

#SVENSKT VATTEN TV-ETI

```
#SVLEN3RT VATT
#VERSION=3.1
```

```
#TECKEN=WINDOWS
```

#TVADM

1;;STB61661;SRB62028;;;;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;;;;;;;;;;;;225;;Betong;;;;SPILLVATTEN;;;;;;;;;

2;;SRB62028;KNB62915;;;NORRA ÄNGBY;Ruriksvägen;225;Betong;;;KOMBINERAT;

#PROFILADM

```
1;;STB61661;SRB62028;;11,11;10,02;
```

2;;SRB62028;KNB62915;;10,02;9,18;;



Bild 5



Bild 6

Dokumentation

- Vidare står det under 3.2.5 *"Rapporter och film levereras i digitalt format. Utförda rörspektioner kan alternativt laddas ned av beställaren via internetjänster men bilder och film komprimeras då, vilket inte ger samma upplösning."*
- och *"Om inte annat är överenskommet ska alla originaldokument överlämnas till beställaren vid slutfört uppdrag. Inspektionsföretaget ska spara kopior på film, bilder och protokoll i minst två år efter utförandet. Beställaren äger materialet. Inspektioner ska alltid dokumenteras med en inspelad film om inte annat anges."*

[illegible]

Bild 7

Kvalitet dokumentation

- Kvaliteten på dokumentationen beskrivs under rubriken 4.3 och där står bland annat *”Ytterligare komprimering är inte tillåtet. Beställaren ska, utifrån syftet med inspektionen, bestämma vad inspektören ska dokumentera med stillbilder. Det kan till exempel vara observationer med grad 3 och över, utbredda fel eller bilder på servisanslutningar.”*



Bild 8

Dokumentation

- Ett separat inspektionsprotokoll ska upprättas för varje ledningssträcka och för varje servisinspektion. Beställaren ska specificera om inspektionsprotokollet utöver digitalt format även ska levereras i pappersformat.



STVF
SVERIGES AUTOTRÄNINGS
FÖRBUND

Bild 9

TV3/TV4 efter inspektion

[illegible]

Bild 10




Bild 11

Bildexempel




Bild 12